

Resultados do Controlo Analítico

ETAR de Armamar

Resultados do 4º Trimestre de 2011

Água Residual Tratada

Parâmetro	Unidades	% Remoção	Periodicidade	Resultados		
				Outubro % Remoção	Novembro % Remoção	Dezembro % Remoção
CQO	mg / L O ₂	75	Mensal	92%	95%	97%
CBO₅	mg / L O ₂	90	Mensal	96%	98%	98%
SST	mg / L	90	Mensal	97%	99%	98%

O plano de amostragem e análise efectuado pela ATMAD é estabelecido anualmente.

Os parâmetros analisados, a periodicidade das análises e a percentagem de redução cumprem as disposições legais constantes do Decreto-Lei n.º 152/97 e a Licença de utilização do domínio hídrico para a rejeição de águas residuais n.º L01350/2009-RH3.12.E emitida em Dezembro de 2009. Aditamento à licença emitido em Julho de 2010, de acordo com este aditamento só é necessário a realização dos parâmetros CQO, CBO₅ e SST.

O local de descarga é o Ribeiro de Temilobos, afluente do Rio Douro.