

Resultados do Controlo Analítico

ETAR de Fontelo

Resultados do 3º Trimestre de 2011

Água Residual Tratada

Parâmetro	Unidades	Concentração	%Remoção	Periodicidade	Resultados					
					Julho		Agosto		Setembro	
					VLE	% Remoção	VLE	% Remoção	VLE	% Remoção
CQO	mg / L O ₂	150	75	Mensal	126	89%	118	94%	118	94%
CBO₅	mg / L O ₂	40	70-90	Mensal	45	94%	35	97%	30	98%
SST	mg / L	60	90	Mensal	25	96%	20	98%	18	99%

O plano de amostragem e análise efectuado pela ATMAD é estabelecido anualmente.

Os parâmetros analisados, a periodicidade das análises e a percentagem de redução cumprem as disposições legais constantes do Decreto-Lei n.º 152/97 ou do DL n.º 236/98.

Água Residual Tratada

Parâmetro	Unidades	Concentração	% Remoção	Periodicidade	Resultados					
					Julho		Agosto		Setembro	
					VLE	% Remoção	VLE	% Remoção	VLE	% Remoção
CQO	mg / L O ₂	150	75	Mensal	96	94%	86	97%	51	98%
CBO₅	mg / L O ₂	40	70-90	Mensal	29	97%	24	99%	15	99%
SST	mg / L	60	90	Mensal	18	97%	18	98%	18	99%

O plano de amostragem e análise efectuado pela ATMAD é estabelecido anualmente.

Os parâmetros analisados, a periodicidade das análises e a percentagem de redução cumprem as disposições legais constantes do Decreto-Lei n.º 152/97 ou do DL n.º 236/98.