

Resultados do Controlo Analítico

ETAR de Gogim

Resultados do 2º Trimestre de 2011

Água Residual Tratada

Parâmetro	Unidades	Concentração	% Remoção	Periodicidade	Abril		Maio		Junho	
					VLE	% Remoção	VLE	% Remoção	VLE	% Remoção
					Resultados		Resultados		Resultados	
CQO	mg / L O ₂	150	75	Mensal	<40 (l.q)	100%	51	97%	< 40 (l.q)	100%
CBO₅	mg / L O ₂	40	70-90	Mensal	6	97%	15	99%	8	99%
SST	mg / L	60	90	Mensal	6	92%	12	98%	3	100%

O plano de amostragem e análise efectuado pela ATMAD é estabelecido anualmente.

Os parâmetros analisados, a periodicidade das análises e a percentagem de redução cumprem as disposições legais constantes do Decreto-Lei n.º 152/97 ou do DL n.º 236/98.