

Resultados do Controlo Analítico

ETAR de Gogim

Resultados do 4º Trimestre de 2011

Água Residual Tratada

Parâmetro	Unidades	Concentração	% Remoção	Periodicidade	Resultados					
					Outubro		Novembro		Dezembro	
					VLE	% Remoção	VLE	% Remoção	VLE	% Remoção
CQO	mg / L O ₂	150	75	Mensal	86	94%	<40 (l.q)	84%	<40 (l.q)	91%
CBO₅	mg / L O ₂	40	70-90	Mensal	24	97%	6	94%	8	97%
SST	mg / L	60	90	Mensal	28	96%	9	95%	4	96%

O plano de amostragem e análise efectuado pela ATMAD é estabelecido anualmente.

Os parâmetros analisados, a periodicidade das análises e a percentagem de redução cumprem as disposições legais constantes do Decreto-Lei n.º 152/97 ou do DL n.º 236/98.