

Resultados do Controlo Analítico

ETAR de São Cosmado

Resultados do 2º Trimestre de 2011

Água Residual Tratada

Parâmetro	Unidades	Concentração	%Remoção	Periodicidade	Resultados					
					Abril		Maio		Junho	
					VLE	% Remoção	VLE	% Remoção	VLE	% Remoção
CQO	mg / L O ₂	150	75	Mensal	96	90%	67	98%	122	92%
CBO₅	mg / L O ₂	40	70-90	Mensal	30	95%	20	99%	45	95%
SST	mg / L	60	90	Mensal	29	92%	18	99%	26	97%

O plano de amostragem e análise efectuado pela ATMAD é estabelecido anualmente.

Os parâmetros analisados, a periodicidade das análises e a percentagem de redução cumprem as disposições legais constantes do Decreto-Lei n.º 152/97 ou do DL n.º 236/98.