

## Resultados do Controlo Analítico

### ETAR de Armamar

Resultados do 3º Trimestre de 2012

#### Água Residual Tratada

Parâmetro	Unidades	% Remoção	Periodicidade	Resultados		
				Julho	Agosto	Setembro
				% Remoção	% Remoção	% Remoção
<b>CQO</b>	mg / L O <sub>2</sub>	75	Mensal	97%	97%	92%
<b>CBO<sub>5</sub></b>	mg / L O <sub>2</sub>	90	Mensal	99%	99%	97%
<b>SST</b>	mg / L	90	Mensal	98%	98%	97%

O plano de amostragem e análise efectuado pela ATMAD é estabelecido anualmente.

Os parâmetros analisados, a periodicidade das análises e a percentagem de redução cumprem as disposições legais constantes do Decreto-Lei n.º 152/97 e a Licença de utilização do domínio hídrico para a rejeição de águas residuais n.º L01350/2009-RH3.12.E emitida em Dezembro de 2009. Aditamento à licença emitido em Julho de 2010, de acordo com este aditamento só é necessário a realização dos parâmetros CQO, CBO<sub>5</sub> e SST.

O local de descarga é o Ribeiro de Temilobos, afluente do Rio Douro.