

## Resultados do Controlo Analítico

### ETAR de São Cosmado

Resultados do 3º Trimestre de 2012

#### Água Residual Tratada

Parâmetro	Unidades	Concentração	%Remoção	Periodicidade	Resultados					
					Julho		Agosto		Setembro	
					VLE	% Remoção	VLE	% Remoção	VLE	% Remoção
<b>CQO</b>	mg / L O <sub>2</sub>	150	75	Mensal	<40 (l.q)	98%	<40 (l.q)	92%	<40 (l.q)	97%
<b>CBO<sub>5</sub></b>	mg / L O <sub>2</sub>	40	70-90	Mensal	7	99%	6	98%	9	99%
<b>SST</b>	mg / L	60	90	Mensal	<2 (l.q)	100%	<2 (l.q)	98%	4	99%

O plano de amostragem e análise efectuado pela ATMAD é estabelecido anualmente.

Os parâmetros analisados, a periodicidade das análises e a percentagem de redução cumprem as disposições legais constantes do Decreto-Lei n.º 152/97 ou do DL n.º 236/98.