

Resultados do Controlo Analítico do 1.º Trimestre de 2021

ETAR de São Cosmado- Água Residual Tratada

				janeiro	fevereiro	março
Parâmetro	Unidades	VLE	Periodicidade	Resultados		
Azoto Total	mg/l	-----	Trimestral	14,7	-----	-----
Fosforo total	mg/l P	-----	Trimestral	1,6	-----	-----
SST	mg/l	60	Mensal	13,1	<5	<5
CBO5	mg/l O2	40	Mensal	13,8	5	<5
CQO	mg/l O2	150	Mensal	28	29	<16

O plano de amostragem e análises efetuado pela Águas do Norte, S.A. e é estabelecido anualmente.

Os parâmetros analisados, a periodicidade das análises e os valores limites de emissão cumprem as disposições legais constantes do Decreto-Lei n.º 152/97 e a respetiva licença de rejeição. Mais informações contactar as Águas do Norte, SA. em www.adnorte.pt

Resultados do Controlo Analítico do 2.º Trimestre de 2021

ETAR de São Cosmado- Água Residual Tratada

				abril	maio	junho
Parâmetro	Unidades	VLE	Periodicidade	Resultados		
Azoto Total	mg/l	-----	Trimestral	16,1	-----	-----
Fosforo total	mg/l P	-----	Trimestral	0,92	-----	-----
SST	mg/l	60	Mensal	<5	4	10,2
CBO5	mg/l O2	40	Mensal	5	12	4,8
CQO	mg/l O2	150	Mensal	17	20	24

O plano de amostragem e análises efetuado pela Águas do Norte, S.A. e é estabelecido anualmente.

Os parâmetros analisados, a periodicidade das análises e os valores limites de emissão cumprem as disposições legais constantes do Decreto-Lei n.º 152/97 e a respetiva licença de rejeição. Mais informações contactar as Águas do Norte, SA. em www.adnorte.pt

Resultados do Controlo Analítico do 3.º Trimestre de 2021

ETAR de São Cosmado- Água Residual Tratada

				julho	agosto	setembro
Parâmetro	Unidades	VLE	Periodicidade	Resultados		
Azoto Total	mg/l	-----	Trimestral	3,09	-----	-----
Fosforo total	mg/l P	-----	Trimestral	2,5	-----	-----
SST	mg/l	60	Mensal	4	10,2	<5
CBO5	mg/l O2	40	Mensal	12	4,8	9,1
CQO	mg/l O2	150	Mensal	20	24	45

O plano de amostragem e análises efetuado pela Águas do Norte, S.A. e é estabelecido anualmente.

Os parâmetros analisados, a periodicidade das análises e os valores limites de emissão cumprem as disposições legais constantes do Decreto-Lei n.º 152/97 e a respetiva licença de rejeição. Mais informações contactar as Águas do Norte, SA. em www.adnorte.pt