

## Resultados do Controlo Analítico do 1.º Trimestre de 2021

### ETAR de Gojim- Água Residual Tratada

				janeiro	fevereiro	março
Parâmetro	Unidades	VLE	Periodicidade	Resultados		
Azoto Total	mg/l	-----	Trimestral	10,5	-----	-----
Fosforo total	mg/l P	-----	Trimestral	2	-----	-----
SST	mg/l	60	Mensal	14,9	<5	5
CBO5	mg/l O2	40	Mensal	10,5	<5	10
CQO	mg/l O2	150	Mensal	18	<16	21

O plano de amostragem e análises efetuado pela Águas do Norte, S.A. e é estabelecido anualmente.

Os parâmetros analisados, a periodicidade das análises e os valores limites de emissão cumprem as disposições legais constantes do Decreto-Lei n.º 152/97 e a respetiva licença de rejeição. Mais informações contactar as Águas do Norte, SA. em [www.adnorte.pt](http://www.adnorte.pt)

## Resultados do Controlo Analítico do 2.º Trimestre de 2021

### ETAR de Gojim- Água Residual Tratada

				abril	maio	junho
Parâmetro	Unidades	VLE	Periodicidade	Resultados		
Azoto Total	mg/l	-----	Trimestral	7,82	-----	-----
Fosforo total	mg/l P	-----	Trimestral	2,9	-----	-----
SST	mg/l	60	Mensal	7	<5	7,2
CBO5	mg/l O2	40	Mensal	<5	<5	2,8
CQO	mg/l O2	150	Mensal	<16	16	14

O plano de amostragem e análises efetuado pela Águas do Norte, S.A. e é estabelecido anualmente.

Os parâmetros analisados, a periodicidade das análises e os valores limites de emissão cumprem as disposições legais constantes do Decreto-Lei n.º 152/97 e a respetiva licença de rejeição. Mais informações contactar as Águas do Norte, SA. em [www.adnorte.pt](http://www.adnorte.pt)

## Resultados do Controlo Analítico do 3.º Trimestre de 2021

### ETAR de Gojim- Água Residual Tratada

				julho	agosto	setembro
Parâmetro	Unidades	VLE	Periodicidade	Resultados		
Azoto Total	mg/l	-----	Trimestral	13,7	-----	-----
Fosforo total	mg/l P	-----	Trimestral	1,6	-----	-----
SST	mg/l	60	Mensal	9,2	45	5,4
CBO5	mg/l O2	40	Mensal	9,1	3,9	3,1
CQO	mg/l O2	150	Mensal	45	20	16

O plano de amostragem e análises efetuado pela Águas do Norte, S.A. e é estabelecido anualmente.

Os parâmetros analisados, a periodicidade das análises e os valores limites de emissão cumprem as disposições legais constantes do Decreto-Lei n.º 152/97 e a respetiva licença de rejeição. Mais informações contactar as Águas do Norte, SA. em [www.adnorte.pt](http://www.adnorte.pt)